

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN SIMPLIFICADA-SDCS

**M-1382**

Señores Invitados a Cotizar	FECHA: 17 de junio de 2022
	OBJETO: Adquirir Sistema de soporte e insonorización de un generador de 30 kVA en bloque 18 de la Facultad de Minas en la Universidad Nacional, incluye la instalación del sistema de insonorización

Estimado proveedor:

La IES Ancla UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-Sede Medellín ha recibido un financiamiento de COLCIENCIAS (recursos provenientes del Préstamo BIRF 8701-CO) para financiar el costo del Programa “Estrategia de transformación del sector energético colombiano en el horizonte 2030”, en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Recuperación Contingente No. FP44842-210-2018 derivado de la Convocatoria 778 de 2017, en virtud del cual, la IES Ancla UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-Sede Medellín lo invita a presentar cotización para Adquirir Sistema de soporte e insonorización de un generador de 30 kVA en bloque 18 de la Facultad de Minas en la Universidad Nacional, incluye la instalación del sistema de insonorización.



La cotización debe ser presentada de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

LOTE 1					
Ítem	Descripción	Cant	Unidad de medida	TIEMPO DE ENTREGA (DIAS)	Especificar el lugar de entrega del Bienes
1.1	Tanque Pulmón	1	Und	35	Universidad Nacional de Colombia -Laboratorio de ciencias de la energía, Cra. 74d #73-1, Bloque M18, Medellín, Antioquia

Ítem	Especificaciones Técnicas LOTE 1
1.1.1	No se requiere la instalación del tanque pulmón, sólo la entrega Un tanque pulmón de 2 m de alto por 0.6 m de diámetro con 4 salidas laterales a 1 ¼”, dos con válvula de bola de 1 ¼” y dos tapones roscados macho o hembra. Una salida de 1 ¼” en la parte inferior con válvula de bola 1 ¼”. Las cuatro salidas laterales deben ser. El material del tanque debe ser de acero inoxidable 304, en lámina de 2,7 mm.a 3 mm. La base o soporte del tanque puede ser en hierro con pintura anticorrosiva. El

tanque debe incluir manómetro indicador de presión de 0 a 10 psi y debe estar ubicado en el centro del tanque, es decir, a 1 m de altura medidos desde la base del tanque y perpendicular a las salidas laterales del tanque.

- Tapa superior con sello tipo o-ring y tornillería de media con cabeza hexagonal en acero.



LOTE 2					
Ítem	Descripción	Cant	Unidad de medida	TIEMPO DE ENTREGA (DIAS)	Especificar el lugar de entrega del Bienes
2.1	Cabina de insonorización para un Motor de 30kW	1	Und	35	Universidad Nacional de Colombia - Laboratorio de ciencias de la energía, Cra. 74d #73-1, Bloque M18, Medellín, Antioquia

Ítem	Especificaciones Técnicas LOTE 2
2.1.1	<p>La propuesta debe incluir la instalación de la cabina de insonorización.</p> <p><b>CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES:</b></p> <p>La cabina insonorizada debe estar ensamblada con paneles diseñados especialmente para servir de soporte al material acústico, aislante y absorbente, para reducir el rango de frecuencias audibles (ruido) producido por el generador.</p> <p>El material fonoabsorbente aplicado puede ser a base de lana mineral, fibra de vidrio, poliuretano, o combinación de las anteriores, debe tener alta eficiencia acústica, servir de aislante térmico, debe ser dimensionalmente estable, y no debe promover el desarrollo de hongos ni la corrosión.</p> <p>La cabina debe ser modular y tener las facilidades de armado, montaje e instalación en el sitio final (Bloque M18 de la facultad de Minas). Los módulos deben proporcionar estructura al conjunto insonorizado y deben hacer que la cabina sea resistente a la manipulación, trabajos de cargue, descargue y transporte.</p> <p>La cara externa de los módulos debe ser pintadas con pintura electrostática poliéster o epoxi poliéster (lisa o texturizada) de mínimo 80 µm de espesor.</p>
2.1.2	<p><b>PUERTAS Y MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO</b></p> <p>Las puertas de servicio de la cabina deben ser del tipo abisagradas y deben disponer de empaques colapsables para aislar las juntas entre la puerta y el marco.</p> <p>La cabina debe permitir labores de mantenimiento preventivo y correctivo del motor sin tener que desensamblar los paneles. Esto quiere decir que, para retirar el radiador, los filtros, o para realizar un drenaje se debe poder realizar con la cabina acústica ensamblada con el mínimo desmontaje de paneles.</p>

2.1.3	<p><b>VENTILACIÓN</b></p> <p>La cabina debe constar de una cámara sonó-amortiguada para la entrada de aire fresco, debe tener un arreglo de obstáculos o baffles intermedios, y también una cámara sonó-amortiguada de salida de aire caliente. Todo el recorrido de aire debe ser diseñado y calculado para garantizar la caída de presión estática máxima permisible y las variables térmicas de la planta eléctrica.</p>
2.1.4	<p><b>EVACUACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN</b></p> <p>El sistema de escape y el ruido producido por la combustión interna del motor debe ser atenuado, esto se puede conseguir mediante la combinación de silenciadores del tipo crítico o súper crítico a decisión del oferente, y sus cálculos no deben superar la contrapresión máxima permisible, (típicamente entre 1 y 3 pulgadas de Mercurio)</p>
2.1.5	<p><b>EFICIENCIA ACÚSTICA</b></p> <p>Inferior a 60db a una distancia de 3 m en cualquier dirección</p>
2.1.6.	<p><b>El oferente debe presenta un diseño preliminar con la oferta y se deben atender los requerimientos indicados en los numerales 2.1.2, 2.1.3 y 2.1.4</b></p>

Para presentar cotización, por favor tener en cuenta la siguiente información:

Cualquier proponente o proveedor de productos o servicios **será inelegible dentro del Programa Energética2030**, por todo el periodo de ejecución del Contrato de Préstamo BIRF 8701 –CO, si ha incurrido en alguna de las siguientes situaciones:

- Retirar la cotización durante su período de vigencia o, en cualquier momento, a partir de la fecha de cierre de la invitación a cotizar.
- Rechazar la firma de la orden contractual, después de haber sido notificado de la aceptación de su cotización, estando dentro de su período de validez.
- Rehusar el suministro de la Póliza de Cumplimiento requerida para la suscripción de la orden contractual.
- Haber incumplido, total o parcialmente, las obligaciones y/o condiciones de ejecución de una orden contractual.

<p>Información que debe contener la cotización</p>	<p>Por cada lote que se cotice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descripción de cada elemento del lote (según especificaciones dadas)</li> <li>• Precio unitario</li> <li>• Valor IVA</li> <li>• Precio Total del IVA del Lote</li> <li>• Precio total del Lote, IVA incluido</li> <li>• Garantía (especificar condiciones y tiempo)</li> <li>• Periodo de validez de la cotización (como se indica en este documento)</li> <li>• Forma de pago (como se indica en este documento)</li> <li>• Tiempo de entrega (por favor especificar un número determinado de días. <b>No se admiten rangos de tiempo ó frases abiertas</b> como: “15 a 30 días”, “A convenir”, “De acuerdo a inventario” etc)</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los precios deberán <b>cotizarse en pesos colombianos, sin decimales</b>. cotizar en moneda diferente es causal de rechazo</li> <li>• Todo el texto de la cotización debe estar en español.</li> </ul>
Cotizaciones alternativas	<p>No se aceptan ofertas alternativas, No cumplir con esta condición, <b>es causal de rechazo</b></p> <p>El proponente puede cotizar uno o más lotes. Debe cotizar la totalidad de los ítems de cada lote que presente.</p>
Criterios de evaluación y adjudicación	<p>Por cada lote:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento de las especificaciones técnicas</li> <li>• El Precio evaluado como el más bajo</li> </ul>
Tipo de contrato a suscribir	Orden de compra (ver documento en directorio ADENDAS Y ANEXOS)
Forma de pago	<p>100% del valor de la orden de compra a los 30 días posteriores a la radicación en nuestras oficinas de la factura, con recibo a satisfacción emitido por el supervisor de la orden.</p> <p><b>No se hacen anticipos.</b></p> <p><b>FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.</b> En cumplimiento del párrafo del artículo 1 del Decreto 2242 de 2015, todo contratista que se encuentra obligado a facturar electrónicamente deberá remitir a la Universidad las facturas electrónicas derivadas de la ejecución contractual, en formato PDF y XML, al correo de facturación <a href="mailto:efactura_nal@unal.edu.co">efactura_nal@unal.edu.co</a> con la información específica requerida por la Universidad, dando estricta aplicación a los requisitos fijados en el artículo 11 de la Resolución 042 de 2020 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y las normas que la adicionen, modifiquen o deroguen.</p> <p>Adicionalmente, el contratista, en el archivo XML que genere, deberá incluir: tipo de orden contractual, número de la orden contractual, año de elaboración de la orden o contrato y la dependencia.</p>
Por servicios conexos de Instalación, la UNAL hará retención al contratista	Estampilla ProUNAL 0,5%
Plazo de ejecución	Treinta y cinco (35), días contados a partir de la suscripción de la orden de compra.
Lugar de ejecución y entrega	<p>Departamento: ANTIOQUIA</p> <p>Municipio: Medellín</p> <p>Universidad Nacional de Colombia, Laboratorio de ciencias de la energía, Cra. 74d #73-1, Bloque M18, Medellín, Antioquia</p>
Periodo de validez de la Cotización	<p><i>60 días</i></p> <p><b>La cotización debe tener esta vigencia, la presentación con un tiempo inferior es causal de rechazo</b></p>



Fraude y Corrupción	El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en siguiente anexo.
------------------------	--

**Si requiere aclaraciones** sobre la invitación a cotizar, sus preguntas se recibirán por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: [ccienti\\_med@unal.edu.co](mailto:ccienti_med@unal.edu.co), **máximo hasta el 22 de junio de 2022**

Su cotización debe enviarla vía **correo electrónico a:** [ccienti\\_med@unal.edu.co](mailto:ccienti_med@unal.edu.co) **a más tardar el 24 de junio de 2022** y puede ser enviada en archivo adjunto o link de descarga, que debe estar nombrado así: "**Cotización SDCS M-1382, Razón Social de la Empresa**", junto a los soportes del caso.

Los documentos soporte de la cotización deberán estar identificados con nombre que aclare su contenido y con una numeración consecutiva, por ejemplo: "**1. Ficha técnica de xxxx**", etc., los archivos enviados deben estar en formato PDF que no permita edición y el asunto de correo de la propuesta debe ser "**Propuesta SDCS M-1382 Razón Social de la Empresa**"

La Universidad Nacional de Colombia no se hace responsable por el inadecuado manejo en el envío de la información.

## **ANEXO**

### **Fraude y Corrupción**

#### **1. Propósito**

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplican a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversión de dicho organismo.

#### **2. Requisitos**

2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento que otorga); licitantes (proponentes / postulantes), consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición, selección y ejecución de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupción.

2.2 A tal fin, el Banco:

- a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:
  - i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte;
  - ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación;
  - iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte;
  - iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;
  - v. por “práctica obstructiva” se entiende:
    - a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o
    - b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e), que figura a continuación.
- b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.
- c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento

que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.

- d. Sancionará, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un período determinado, a cualquier empresa o persona, declarándola públicamente inelegible para i) recibir la adjudicación de un contrato financiado por el Banco u obtener beneficios financieros o de otro tipo a través de dicho contrato<sup>1</sup>; ii) ser designada<sup>2</sup> subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado de una empresa habilitada para ser adjudicataria de un contrato financiado por el Banco, y iii) recibir los fondos de un contrato otorgado por el Banco o seguir participando en la preparación o ejecución de un proyecto financiado por este.
- e. Exigirá que en los documentos de Solicitud de Ofertas/SDP y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus subcontratistas, subconsultores, agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan al Banco inspeccionar<sup>3</sup> todas las cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento de los contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

---

<sup>1</sup> Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicación de un contrato incluirá, entre otras cosas, (i) solicitar la precalificación, expresar interés en la prestación de servicios de consultoría y presentar ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado, en relación con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o modificación en la que introduzcan cambios sustanciales a un contrato existente.

<sup>2</sup> Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependerá del documento de licitación de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificación u oferta del Licitante (postulante / proponente) debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que le permiten cumplir los requisitos de calificación para una oferta/propuesta en particular, o (ii) ha sido designado por el Prestador.

<sup>3</sup> Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.



**MODELO DE ORDEN DE COMPRA - ODC**  
**(Consultar documento en pdf, ODC P.624 AdqTanquePulmonCabinaAcustica M-1382. En directorio ADENDAS Y ANEXOS. Este documento es sólo informativo. La ODC completamente diligenciada, se enviará al adjudicatario)**