
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE MEDELLIN
IES ANCLA.**

**PROGRAMA DE ACCESO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR –
PACES PRÉSTAMO: BIRF 8701-CO**

SDCS No: M-2169

**Adquirir Sistema de insonorización de un generador de 30 kVA en bloque
18 de la Facultad de Minas en la Universidad Nacional, incluye la
instalación**

ADENDA No. 1

Se expide la siguiente Adenda para modificar la invitación en:

1. Ajustar especificaciones técnicas en:

EFICIENCIA ACÚSTICA

Entre 80 a 84db a una distancia de 3 m en cualquier dirección

**Las demás disposiciones contenidas en el Documento de
invitación, permanecen iguales.**

Dada en Medellín, a los veintiún (21) días del mes de septiembre de
2022