

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOLICITUD DE COTIZACION M-2945

“Adquirir motogenerador a gas para ser utilizado en sistema de gasificación - prototipo UNIGUAJIRA”

| PREGUNTA | RESPUESTA |
|--|--|
| ¿Cuántos litros de aceite deben ser incluidos junto con el generador? | Debe ser el que requiere el carter para su funcionamiento, es decir, la planta debe llegar con todos los elementos necesarios para funcionar |
| ¿Es necesario que se incluya el cargador junto con la batería o únicamente la batería? | No se requiere el cargador, debe incluir la batería nueva para que el generador llegue en condiciones funcionales sin necesidad de ningún otro aditamento. |