

## PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOLICITUD DE COTIZACION M-1893

“Adquirir sistema fotovoltaico (prototipo de gasificación). UNIGUAJIRA, incluye instalación”

PREGUNTA	RESPUESTA
¿El sistema debe ser on-grid u off-grid?	El sistema debe ser on-grid
¿En caso de ser On-grid que tan lejos estaría el punto de alimentación o tablero más cercano?	El punto de conexión está a 80m
¿Requiere certificación RETIE de la instalación	El item 8 indica que la instalación se debe realizar cumpliendo norma RETIE, solo se debe suministrar el certificado RETIE de los productos. La instalación podrá ser verificada por personal del proyecto para validar el cumplimiento de la norma
Para llegar a ese punto de conexión ya existe una ruta de cableado, un banco de ductos, o una ingeniería previa en la cual nos podamos apoyar o acoplar para hacer esta conexión?	No existe banco de ductos ni ingeniería previa para dicha conexión. Se especifica que está a 80 metros (no lineal, es decir los 80 metros se estimaron con las respectivas curvas que se tendrían en el trayecto). Los ductos y los movimientos deben considerarse para esta tarea por parte del proveedor