

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOLICITUD DE COTIZACION M-1896

“Adquirir Banco de prueba de cargas eléctricas AC, incluye instalación”

PREGUNTA	RESPUESTA
1) ¿ Es posible realizar una conexión independiente en la parte de control de la parte de la potencia?	Si es posible, recomendamos dejar identificado cual pertenece a potencia y a control.
¿ Esta conexión de la parte de control puede ser a 110 V O 220V?	Para esta parte no hay problema con el nivel de tensión, pero se prefiere manejar el control a 220V y con su protección (Fusibles, breaker, relay...etc) con el fin de tener 1 sola entrada de alimentación
Todo lo alimentamos de la clavija de seguridad que están solicitando?	Se prefiere alimentar todo desde la clavija de seguridad para manejar el nivel de tensión 220V.